



GMINA MIEJSKA KOŁO

ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło

NIP: 666-20-46-949

Koło, dnia 13.09.2024 r.

ZP.271.12.2024

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" PRZY ULICY SPORTOWEJ 12, W KOLE.**

Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający w oparciu o art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt. 2) Pzp postępowania prowadzonego w trybie podstawowym - negocjacje fakultatywne, wszczętego w oparciu o art. 275 pkt 2) Pzp pn. **MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE.**

### Uzasadnienie:

Podstawa prawna unieważnienia: art. 255 pkt 2) ustawy Pzp.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, który mówi:

Art. 255 - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

...

pkt 2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia :

W postępowaniu złożone zostały trzy oferty.

1. Oferta nr 1 firmy: ANSBUD Aneta Strzelczyk, Wyborów 21a, 26-902 Grabów N/Pilicą, NIP: PL 8121691987, z ceną brutto 798.352,00 zł;
2. Oferta nr 2 firmy: SPEED INVEST Sp. z o.o., ul. Parkowa 12, 05-200 Wołomin, NIP: PL 5242751971, z ceną brutto 733.818,00 zł;
3. Oferta nr 3 firmy: EVERSPORT Sp. z o.o., ul. Kiersnowskiego 12/20, 03-161 Warszawa, NIP: PL 5252352959, z ceną brutto 717.130,11 zł.

Wszystkie trzy złożone oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp, który mówi:

Art. 226 ust. 1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

...

pkt 5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

Zamawiający odrzucił wszystkie oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu z powodu niezgodności zaoferowanej nawierzchni ze sztucznej trawy z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

### 1. Uzasadnienie faktyczne odrzucenia OFERTY NR 1- ANSBUD Aneta Strzelczyk, Wyborów 21a, 26-902 Grabów n/Pilicą.

Zamawiający stwierdza, że oferowana sztuczna trawa o nazwie - Juta Defender 60/180 nie spełnia minimalnych parametrów, cech i wymogów dla sztucznej trawy w następujących zakresach wymaganych przez Zamawiającego:

- 1) Wysokość włókna: minimum 60 mm – w karcie technicznej produktu jest 60 mm +/- 5%. – tj. zakres od 57 mm do 63 mm co jest mniejsze od wymaganego minimum 60 mm – **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**
- 2) Ilość pęczków minimum 8900/m<sup>2</sup> – w karcie technicznej produktu jest 9.506 pęczków/m<sup>2</sup> +/- 10%. – tj. zakres od 8.555,4 pęczków/m<sup>2</sup> do 10.456,60 pęczków/m<sup>2</sup>, co jest mniejsze od wymaganego minimum 8900 pęczków na m<sup>2</sup> – **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**
- 3) Ilość włókien: minimum 106.000/m<sup>2</sup> – w karcie technicznej produktu jest 114.072 włókien/m<sup>2</sup> +/- 10% – tj. zakres od 102.664,80 włókien/m<sup>2</sup> do 125.479,20 włókna/m<sup>2</sup> - **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**
- 4) Szerokość włókna minimum 1,3 mm – w karcie technicznej produktu jest 1,3 mm +/- 10% – tj. zakres od 1,17 mm do 1,43 mm - **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**
- 5) Włókno bez rdzenia lub rdzeni wzmacniających - w karcie technicznej produktu jest zapisane wzmocnienie rdzeniem stabilizującym - **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**

### 2. Uzasadnienie faktyczne odrzucenia OFERTY NR 2 - SPEED INVEST Sp. z o.o., ul. Parkowa 12, 05-200 Wołomin.

Zamawiający stwierdza, że oferowana sztuczna trawa o nazwie - Juta Defender 60/180 nie spełnia minimalnych parametrów, cech i wymogów dla sztucznej trawy w następujących zakresach wymaganych przez Zamawiającego:

- 1) Wysokość włókna: minimum 60 mm. – w karcie technicznej produktu jest 60 mm +/- 5%. – tj. zakres od 57mm do 63 mm, co jest mniejsze od wymaganego minimum 60 mm – **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**
- 2) Ilość pęczków minimum 8900 pęczków/m<sup>2</sup> – w karcie technicznej produktu jest 9.506 pęczków/m<sup>2</sup> +/- 10%. – tj. zakres od 8.555,4 pęczków/m<sup>2</sup> do 10.456,60 pęczków/m<sup>2</sup> co jest mniejsze od wymaganego minimum 8900 pęczków na m<sup>2</sup> – **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**
- 3) Ilość włókien: minimum 106.000/m<sup>2</sup> – w karcie technicznej produktu jest 114.072 / m<sup>2</sup> +/- 10% – tj. zakres od 102.664,80 włókien/m<sup>2</sup> do 125.479,20 włókna/m<sup>2</sup> - **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**
- 4) Szerokość włókna minimum 1,3 mm – w karcie technicznej produktu jest 1,3 mm +/- 10% – tj. zakres od 1,17 mm do 1,43 mm - **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**
- 5) Włókno bez rdzenia lub rdzeni wzmacniających - w karcie technicznej produktu jest zapisane wzmocnienie rdzeniem stabilizującym - **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**

### 3. Uzasadnienie faktyczne odrzucenia OFERTY NR 3 - EVERSPOORT Sp. z o.o., ul. Kiersnowskiego 12/20, 03-161 Warszawa.

Zamawiający stwierdza, że oferowana sztuczna trawa o nazwie - Juta Defender 60/180 nie spełnia minimalnych parametrów, cech i wymogów dla sztucznej trawy w następujących zakresach wymaganych przez Zamawiającego:

1. Wysokość włókna: minimum 60 mm. – w karcie technicznej produktu jest 60 mm +/- 5%. – tj. zakres od 57 mm do 63 mm co jest mniejsze od wymaganego minimum 60 mm – **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**

2. Ilość pęczków minimum 8900/m<sup>2</sup> – w karcie technicznej produktu jest 9.506 pęczków/m<sup>2</sup> +/- 10%. – tj. zakres od 8.555,4 do 10.456,60 pęczków/m<sup>2</sup> co jest mniejsze od wymaganego minimum 8900 pęczków na m<sup>2</sup> – **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**
3. Ilość włókien: minimum 106.000/m<sup>2</sup> – w karcie technicznej produktu jest 114.072/m<sup>2</sup> +/- 10% – tj. zakres od 102.664,80 do 125.479,20 włókna/m<sup>2</sup> - **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**
4. Szerokość włókna minimum 1,3 mm – w karcie technicznej produktu jest 1,3 mm +/- 10% – tj. zakres od 1,17 mm do 1,43 mm - **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**
5. Włókno bez rdzenia lub rdzeni wzmacniających - w karcie technicznej produktu jest zapisane wzmocnienie rdzeniem stabilizującym - **warunek Zamawiającego nie jest spełniony.**

W postępowaniu nie została żadna ważna oferta, tym samym postępowanie podlega unieważnieniu.