



GMINA MIEJSKA KOŁO

ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło

NIP: 666-20-46-949

ZP.271.12.2024

Koło, dn. 13.08.2024 r.

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE.**

Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej Pzp przekazuje treść pytania, które wpłynęło w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię trawy syntetycznej o szerokości włókna 1,1 mm i grubości 420 mikronów przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Ad. 1. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

2. Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu traw z podkładem poliuretanowym Zamawiający określił wymagany podkład dla traw tuftowanych jako lateksowy. Podkład poliuretanowy w porównaniu do lateksowego cechują się: większą elastycznością, większą wytrzymałością zakotwiczenia pęczka trawy co jest bardzo istotną cechą, większą wytrzymałością na zmienne cykle zamrażania i rozmrażania sztucznej trawy (nie pęka, nie kruszy się), wykonany jest z użyciem bardziej ekologicznych materiałów. Informujemy, że większość sztucznych traw z grupy „premium” produkowanych przez czołowych światowych producentów wykonanych jest z użyciem podkładu poliuretanowego. Ponadto, zgodnie z wymaganiami normy EN 15330-1 oraz wymaganiami FIFA (których spełnienia Zamawiający wymaga), nie ma żadnych pobudek do tego aby eliminować trawę ze względu na podkład użyty w trawie. Podkład trawy nie ma żadnego wpływu na jej parametry użytkowe. Na poparcie naszych słów załączamy również pismo z akredytowanego laboratorium sportowego. Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych

Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości. Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Ad. 2. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

3. W wytycznych do granulatu Zamawiający oczekuje, aby kolor granulatu gumowego EPDM z recyklingu posiadał RAL 7044. Producenci granulatów EPDM nie podają jednak kolorów RAL dla swoich materiałów, jedynie opisują swoją kolorystykę jako; czarny, szary lub jasnoszary. Prosimy zatem o potwierdzenie, że wymagają Państwu granulatu EPDM z recyklingu w kolorze jasnoszarym bez określonego koloru RAL.

Ad. 3. Zamawiający potwierdza: wymagane wypełnienie - granulata EPDM w kolorze jasnoszarym. Zamawiający poprzez wskazanie z popularnej, (dostępnej) palety odcieni RAL, koloru opisanego jako RAL 7044, wskazał Wykonawcom przybliżony kolor wymaganego wypełnienia z granulatu EPDM.