



ZP.271.5.2022

Koło, dn. 21.02.2022 r.

## WYJAŚNIENIE NR 4

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „**Budowa boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kole**”.

Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp wraz z odpowiedziami:

### Pytanie 1.

Czy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia aktualnego Certyfikatu FIFA Quality PRO lub FIFA Quality dla nawierzchni ?

### Pytanie 2.

W przypadku braku zgody na pytanie 1 czy Zamawiający zaakceptuje przedłożenie Certyfikatu FIFA Quality PRO uzyskanego w okresie ostatnich 5 lat?

**Ad 1. i Ad 2. Zamawiający ponownie wyjaśnia, że nie planuje budować boiska pełnowymiarowego z certyfikacją powykonawczą na zgodność z wymaganiami FIFA Quality i FIFA Quality Pro.**

**Zamawiający dopuszcza przedłożenie Certyfikatu FIFA Quality Pro i FIFA Quality uzyskanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert przez producenta trawy lub inny podmiot potwierdzających, że oferowana trawa na jakimkolwiek innym boisku uzyskała Certyfikat FIFA Quality Pro i FIFA Quality.**

### Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, iż w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć:

- a) Kompletny raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej,
- b) Kompletny raport z badań laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzający wymagane minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty

raportem z badań na zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality,

- c) Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez jej producenta,
- d) Aktualny atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu w kolorze jasno-szarym,
- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona na Wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji producenta na tę nawierzchnię,
- f) Aktualny certyfikat Quality Pro **lub** Quality dla nawierzchni,
- g) Aktualny dokument potwierdzający że Producent trawy posiada status producenta minimum licencjonowanego, wystawiony przez FIFA,
- h) Raport z badań testu Lisport XL dla sztucznej trawy na min 6.000 cykli zgodnie FIFA,
- i) Próbką oferowanej trawy syntetycznej o wymiarach min. 25x15cm z etykietą producenta,
- j) Próbką maty elastycznej z nazwą produktu – zgodna z raportem badań laboratoryjnych,
- k) Próbką oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze jasno-szarym RAL-7044 min 200g z etykietą producenta.

**Ad 3. Zamawiający nie zmienia pozostałych zapisów dotyczących zakresu wymaganych dokumentów – przedmiotowych środków dowodowych, w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni.**